

2023年长安区消防救援大队5月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	单位名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字(2023)第0043号	二〇二三年五月一日	西安城开物业管理有限责任公司第一分公司	陕西省西安市高新区丈八街办太白南路22号西安建工集团大楼7层	地下车库防火卷帘电源关闭，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定	给予西安城开物业管理有限责任公司第一分公司罚款人民币壹万零壹佰元整的行政处罚。
2	长消行罚决字(2023)第0044号	二〇二三年五月九日	西安怡之茗商贸有限公司青年南街怡茗轩分公司	陕西省西安市长安区韦曲南街翰怡苑小区2号楼3单元101号商铺	该单位一层聚缘包间外疏散指示标志设置不符合要求，一层倾杯包间外疏散指示标志设置不符合要求，一层大厅出口处未设置安全出口标志，二层鸿运包间外疏散指示标志设置不符合要求，二层茗缘包间外疏散指示标志设置不符合要求	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	给予西安怡之茗商贸有限公司青年南街怡茗轩分公司罚款人民币伍仟元整的行政处罚
3	长消行罚决字(2023)第0045号	二〇二三年五月九日	上海盛高物业服务有限公司西安分公司(绿地城DK4小区)	西安全市长安区锦湖街666号	该小区地库5号楼1单元、5号楼2单元、6号楼2单元、6号楼3单元、6号楼4单元安全出口标志未保持完好	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	给予上海盛高物业服务有限公司西安分公司(绿地城DK4小区)罚款人民币伍仟

					有效。		元整的行政处罚
4	长消行罚决字 (2023)第 0046号	二〇二三年 五月十一日	西安广云酒店管 理有限公司	西安市长安区郭 杜街办郭杜东街	厨房电器线路私拉乱接，敷设不符合要求的隐患有一处未整改完成	《中华人民共和 国消防法》(2021 年修正)第六十六 条之规定	给予西安广云酒 店管理有限公司 责令停止使用并 处罚款人民币壹 仟元整的行政处 罚。
5	长消行罚决字 (2023)第 0047号	二〇二三年 五月十一日	李文斌	\	1.一层夹层楼梯处消防卷帘锁闭停用，现场不能正常起降；2.消防控制室应急照明系统停用，造成一层夹层应急照明系统无法正常使用。	《中华人民共和 国消防法》(2021 年修正)第六十条 第二款之规定	给予李文斌罚款 人民币壹佰伍拾 元整的行政处 罚。
6	长消行罚决字 (2023)第 0048号	二〇二三年 五月十一日	陕西工大精品教 育补习学校有限 公司	长安区韦曲街道 滨河大道水磨小区南门东1号	单位疏散通道设置不符合要求（四层疏散通道设置数量不足）	《中华人民共和 国消防法》(2021 年修正)第六十条 第一款第一项之 规定	给予陕西工大精 品教育补习学校 有限公司罚款人 民币叁万柒仟零 壹元整的行政处 罚。

7	长消行罚决字 (2023) 第 0049 号	二〇二三年 五月十一日	管红利	\	大队监督员对位于长安区黄良街道黄良镇村三爻建材机械厂内废弃的脱硫塔火灾作出火灾事故原因认定，起火原因为切割作业时引起火灾，系过失引起火灾。现场作业负责人管红利对该起火灾具有不可推卸的责任	中华人民共和国 消防法(2021年修正) 第六十四条第二项之规定	给予管红利罚款人民币伍佰元整的行政处罚。
8	长消行罚决字 (2023) 第 0050 号	二〇二三年 五月十五日	西安市长安区漾 现场烧烤 店	陕西省西安市长安区府东一路城南新天地北段1F105号商铺	该单位存在：南侧通道配电柜处、厨房抽油烟机处、厨房吊顶上方直敷布线且未穿导管保护的隐患。	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安市长安区漾现场烧烤店厨房抽油烟机处直敷的电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。
9	长消行罚决字 (2023) 第 0051 号	二〇二三年 五月九日	西安长安绿地城 小学	西安市 长安区 郭杜街道锦湖街 常和街	现场抽查了4楼东南楼梯口的室内消火栓、4楼四一班教室门口的室内消火栓，发现消火栓管道无水。	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	给予西安长安绿地城小学罚款人民币壹万元整的行政处罚。

10	长消行罚决字 (2023)第 0052号	二〇二三年 五月十六日	西安亿佳影业有 限公司	陕西省西安市长 安区西长安街 919号长安万科 广场4F-01	电器线路敷设未穿管，我大队下发《责令限期改正通知书》(长消限字〔2023〕第0279号)，责令你单位于2023年05月04日前改正，经到期复查，你单位1-2层扶梯消防卷帘上部存在1处消防电源线路敷设不符合消防技术要求且未在明敷时采取穿管保护，未完成隐患整改	《中华人民共和 国消防法》第六十 六条之规定	给予西安亿佳影 业有限公司1-2层扶 梯消防卷帘上部电 器线路责令停止使 用并处罚款人民币 壹仟元整的行政处 罚。
11	长消行罚决字 (2023)第 0053号	二〇二三年 五月十六日	陕西鼎安置业有 限公司(中 粮·大悦未来城 项目)	西安市长安区韦 曲街道塔坡小学 东北侧约300米	该项目营销中心消防通道堵塞，“消防不符合要求”的投诉举报进行核查时，发现该单位存在以下问题：1.一层夹层楼梯处消防卷帘锁闭停用，现场不能正常起降；2.消防控制室应急照明系统停用，造成一层夹层应急照明系统无法正常使用；3.一层夹层只有一部向外疏散楼梯，数量不符合消防技术标准	据《中华人民共和 国消防法》(2021 年修正)第六十条 第一款第一项之 规定\《中华人 民共和国消防法》 (2021年修正)第 六十条第一款第 二项之规定	给予陕西鼎安置 业有限公司(中 粮·大悦未来城 项目营销中心) 罚款人民币叁万 柒仟元整；给予 陕西鼎安置业有 限公司(中 粮·大悦未来 城项目营销中 心)罚款人民币 壹万元整；合并 执行：处罚款人 民币肆万柒仟 元整的行政处 罚。

12	长消行罚决字 (2023)第 0054号	二〇二三年 五月十六日	康云	\	单位一层北侧安全出口因你个人原因导致被杂物严重堵塞，不具备疏散条件	《中华人民共和国消防法》(2021年修正)第六十条第二款之规定	给予康云罚款人民币壹佰元整的行政处罚。
13	长消行罚决字 (2023)第 0055号	二〇二三年 五月十六日	西安天磊置业有 限公司	西市长安区南 长安街与滨河大 道交汇处（南长 安街壹号项目） 售楼部	单位一层北侧安全出口 被杂物严重堵塞，不具 备疏散条件	《中华人民共和国消防法》(2021年修正)第六十条第一款第三项之规定	给予西安天磊置业有限公司罚款人民币壹万元整的行政处罚。
14	长消行罚决字 (2023)第 0056号	二〇二三年 五月二十二 日	西安圣越公寓酒 店有限公司	西市长安区西 长安街579号长 安商贸中心三期 1幢5-12层	现该单位：建筑12层通 道东侧电梯前室防火门 拆除	《中华人民共和国消防法》(2021年修正)第六十条第一款第二项之规定	给予西安圣越公寓酒店有限公司罚款人民币伍仟元整的行政处罚。
15	长消行罚决字 (2023)第 0057号	二〇二三年 五月二十二 日	西安养老康复中 心	长安区韦曲街道 长安北街	该单位三层、四层东侧 疏散楼梯堆放杂物的隐 患未及时整改	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定	给予西安养老康复中心罚款人民币伍仟元整的行政处罚。

16	长消行罚决字 (2023)第 0058号	二〇二三年 五月二十四 日	西安市长安区音 皇歌厅	西安市长安区引 镇供销大楼四楼	单位大厅西侧墙体顶 部、电梯门顶部电线私 拉乱接且未穿防火阻燃 管的隐患 仍未整改	《中华人民共和 国消防法》(2021 年修正)第六十六 条之规定	给予西安市长安区音皇歌厅大厅 西侧顶部、电梯门顶部的电器线路 责令停止使用并处罚款人民币叁仟捌佰元整 的行政处罚。
17	长消行罚决字 (2023)第 0059号	二〇二三年 五月三十日	西安泽程酒店管 理有限责任公司	西安市长安区韦 曲街办长兴北路 290号商铺	该酒店1楼消防 楼梯口 安全出口标志电器线路 敷设不符合规定的隐患 已整改，但该酒店8301 房 间旁边的安全出口 标志电器线路敷设不符 合规定的隐患逾期未改	《中华人民共和 国消防法》第六十 六条之规定	给予西安泽程 酒店管理有限责 任公司8301房间 旁边的安全出口 标志电器线路责 令停止使用并 处罚款人民币壹 仟元整的行政处 罚。
18	长消行罚决字 (2023)第 0060号	二〇二三年 五月三十日	陕西不凡网络科 技有限公司西安 太乙 宫分公司	西安市长安区太 乙宫街办太乙宫 正街65号	网吧前台电器线路 敷 设不符合规定的隐患已 整改，但网吧东侧顶部 电器线路敷设不符 合规定的隐 患逾期未改	《中华人民共和 国消防法》第六十 六条之规定	给予陕西不凡网 络科技有限公司 西安太乙宫分公 司东侧顶部电器 线路责令停止使 用并处罚款人 民币壹仟元整的 行政处罚。

19	长消行罚决字 (2023) 第 0061 号	二〇二三年 五月三十日	西安市长安区红 半天火锅店（中 国重 庆老版火 锅）	西安市长安区郭 杜街办东五桥村 商业综合楼五号	单位厨房洗碗房门口的 电器线路敷设不符合规 定的隐患已整改，但配 电室的 电器线路敷设 不符合规定的隐患逾期 未改	根据《中华人共 和国消防法》第六 十六条之规定	给予西安市长 安区红半天火锅 店（中国重庆老 版火锅）配电室 的电器线路责令 停止使用并处 罚款人民币壹仟 元整的行政处 罚。
20	长消行罚决字 (2023) 第 0062 号	二〇二三年 五月三十一 日	陕西三和消防工 程有限公司	陕西省西安市未 央区未央路二府 庄 1 号荣豪大厦 12 幢 1 单元 11215 室	该单位消防设施维 护 保养检测机构（陕西三 和消防工程有限公司） 在对该单位建筑消防设 施进行 维护保养后，未 在经其维护保养的消防 设施所在建筑的醒目位 置上公示消防技 术服 务信息。	《社会消防技术 服务管理规定》第 三十条之规定	定给予陕西三 和消防工程有限 公司罚款人民币 壹仟伍佰元整的 行政处罚。