

# 2023年长安区消防救援大队6月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	单位名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字(2023)第0063号	二〇二三年六月七日	西安市长安区安中物流仓储站	西安市长安区鸣犊街办东高村终南大道西安市长鸣包装有限公司隔壁	对该单位进行到期复查,经复查,该单位仓库内仍有一处电器线路私拉乱接敷设不符合要求	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安市长安区安中物流仓储站仓库内西侧直敷的电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。
2	长消行罚决字(2023)第0064号	二〇二三年六月十日	陕西聚丰源物业管理服务有限公司(郭南馨苑小区)	长安区郭杜街办翰林北路与建业二路交叉路口往北约150米	该小区2号楼2层西侧疏散通道堆放杂物、4号楼16层西侧疏散通道停放有儿童自行车、6号楼22层西侧疏散通道停放有电动自行车,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定	给予陕西聚丰源物业管理服务有限公司(郭南馨苑小区)罚款人民币伍仟元整的行政处罚。
3	长消行罚决字(2023)第0065号	二〇二三年六月十日	陕西众智安全科技有限公司	陕西省西安市高新区唐延路与科技七路口万达西安ONE1号楼1116室	该单位消防设施维护保养检测机构(陕西众智安全科技有限公司)在对该单位建筑消防设施进行维护保养后,未按	《社会消防技术服务管理规定》第三十条之规定	给予陕西众智安全科技有限公司罚款人民币壹仟伍佰元整的行政处罚。

					照规定在建筑消防设施技术服务信息公示牌中明确项目负责人,违反了《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款之规定。		
4	长消行罚决字〔2023〕第0066号	二〇二三年六月十四日	西安市长安区东尚酒店有限公司	西市长安区西长安街579号长安商贸中心三期(GOGO街区)第1号楼2单元1层20120号房	该单位13层安全出口标识损坏;13层走廊有一处手动报警器损坏;未提供疏散预案的隐患已整改完成,13层走廊电缆井电器线路私拉乱接的隐患未整改	《中华人民共和国消防法》第六十条之规定	给予西安市长安区东尚酒店有限公司13层走廊电缆井内的电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。
5	长消行罚决字〔2023〕第0067号	二〇二三年六月二十一日	陕西安山庭院酒店有限公司	长安区滦镇西留堡村	单位一层东南侧楼梯间处电器线路敷设不符合规定的隐患已整改,但你单位一层东北角配电箱电器线路敷设不符合规定的隐患逾期未改	《中华人民共和国消防法》第六十条之规定	给予陕西安山庭院酒店有限公司一层东北角配电箱电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。
6	长消行罚决字〔2023〕第0068号	二〇二三年六月三十日	西安海庭唐阁快捷商务酒店有限公司	西安市长安区韦曲街道西韦村	该单位一楼大门处电器线路敷设不符合规定,未穿防火阻燃管的隐患已整改,但楼顶配电室电器线路敷设不符合规定,未穿防火阻燃管的隐患逾期未改	《中华人民共和国消防法》第六十条之规定	给予西安海庭唐阁快捷商务酒店有限公司楼顶配电室电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。