

2023年长安区消防救援大队8月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	单位名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字(2023)第0078号	二〇二三年八月十一日	陕西腾达物业管理有限公司	陕西省西安市长安区韦曲街办建材街 华泰公寓	单位（华美商厦）单元内仍存在一处电动车违规停放并充电现象	《陕西省物业服务管理条例》第一百零七条第六项之规定	给予陕西腾达物业管理有限公司罚款人民币贰佰元整的行政处罚
2	长消行罚决字(2023)第0079号	二〇二三年八月十八日	西安恒晟达食品加工有限公司	陕西省西安市长安区郭杜街办钵鱼寨村西安翰鑫墙纸厂北侧西边车间	经复查，你单位电器线路敷设不符合消防技术规范的问题未整改完成	据《中华人民共和国消防法》第六十条之规定	给予西安恒晟达食品加工有限公司存储间责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚
3	长消行罚决字(2023)第0080号	二〇二三年八月二十一日	西安市沙鑫物业管理有限公司(美林星公寓)	西市长安区西长安街46号	单位应急照明灯损坏；消防控制柜存在故障点；手动报警器故障；水泵房喷淋泵主泵未启动，消火栓泵备泵未启动	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定	给予西安市沙鑫物业管理有限公司(美林星公寓)罚款人民币壹万肆仟零壹元整的行政处罚
4	长消行罚决字(2023)第0081号	二〇二三年八月二十四日	西市长安区星曜致尊桌球俱乐部	西市长安区靖宁路西崔家庄社区	单位存在办公室一处电器线路敷设不符合要求的隐患，我大队依法下发了《责令限期改正通知书》(长消限字(2023)	据《中华人民共和国消防法》第六十条之规定	给予西市长安区星曜致尊桌球俱乐部办公室该处电器线路责令停止使用并处

					第 0737 号), 责令你单位于 2023 年 8 月 11 日 5 前改正, 经到期复查, 你单位办公室一处电器线路敷设不符合要求的隐患仍未整改		罚款人民币壹仟元整的行政处罚
5	长消行罚决字(2023)第0082号	二〇二三年八月二十五日	西安花芽教育科技有限公司	陕西省西安市长安区南长安街 575 号融创天朗南长安街壹号	单位二层仅一部疏散楼梯, 数量不符合消防技术标准	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	给予西安花芽教育科技有限公司罚款人民币伍仟元整的行政处罚
6	长消行罚决字(2023)第0083号	二〇二三年八月二十五日	西安馨安树森托育有限公司	陕西省西安市长安区韦曲街办韦曲南街兰乔国际城 2 栋三层商铺	西安馨安树森托育有限公司前台电器线路和库房电器线路敷设不符合规定, 未穿防火阻燃管	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安馨安树森托育有限公司前台电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚
7	长消行罚决字(2023)第0084号	二〇二三年八月二十九日	西安新知物业管理有限公司智慧新城 西区物业服务中心	西安全市长安区滨河大道 311 号	该单位安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项之规定	给予西安新知物业管理有限公司智慧新城西区物业服务中心罚款人民币叁仟陆佰元整的行政处罚
8	长消行罚决字(2023)第0085号	二〇二三年八月二十九日	陕西锦尚华庭酒店管理有限公司	西安全市长安区韦曲环南路与长安南路十字西北角 21 号	该单位消防设施未保持完好有效 (具体表现为四层火灾自动报警系统与消防控制柜无法联动, 现场测试 8403 包)	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定	给予陕西锦尚华庭酒店管理有限公司罚款人民币伍仟元整的行政处罚

					间外的手动报警器无反馈信号)		
9	长消行罚决字(2023)第0086号	二〇二三年八月三十日	西安长安仁德医院有限公司	西安全市长安区滦镇街办滦镇西街10号	该单位消防设施设置不符合标准,消防设施未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	给予西安长安仁德医院有限公司罚款人民币伍仟元整
10	长消行罚决字(2023)第0087号	二〇二三年八月三十一	西安乔苑酒店管理有限公司	西安全市长安区长兴北路西韦村乔村一号付6号	该单位电器线路敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安乔苑酒店管理有限公司五层电缆井电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚