

2023年长安区消防救援大队9月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	单位名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字(2023)第0088号	二〇二三年九月十一日	西安市长安区咚咚跳香辣虾店	西安市长安区中央广场1号楼2单元20104号商铺	单位二层营业区内电器线路敷设不符合要求（二层北侧营业区内地板大量采用易燃木质隔板装饰，直接在木质隔板上敷设电器线路及插座，未做穿管保护）的隐患未整改完成	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安市长安区咚咚跳香辣虾店二层北侧营业区餐桌下的电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚
2	长消行罚决字(2023)第0089号	二〇二三年九月十五日	西安市长安区沐云阁足浴店	陕西省西安市长安区韦曲侯家湾村西新街22号三楼	单位室内消火栓系统停用无水；湿式自动喷水灭火系统停用；火灾自动报警系统停用；南侧安全出口封闭；占用北侧疏散通道；走廊安全疏散指示标志损坏；电井房电线敷设不符合要求，私拉乱接电线	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定	给予西安市长安区沐云阁足浴店罚款人民币贰万元整的行政处罚
3	长消行罚决字(2023)第0090号	二〇二三年九月十五日	王晓龙	\	西安邮电大学长安校区西区大学生服务中心西侧的西安市长安区盛德昌通讯设备经销处（邮电大学中国电信专	《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项之规定	给予王晓龙警告的行政处罚。

					营店)火灾作出火灾事故原因认定,起火原因为线路老化引发火灾,系过失引起火灾,该店经营者王晓龙没有对电器线路进行维护保养,对该起火灾具有直接责任		
4	长消行罚决字 (2023)第 0091号	二〇二三年 九月十五日	惠庆春	\	西安邮电大学长安校区西区大学生服务中心西侧的西安市长安区盛德昌通讯设备经销处(邮电大学中国电信专营店)火灾作出火灾事故原因认定,起火原因为线路老化引发火灾,系过失引起火灾,该店消防设施、器材检测和维护保养单位西安西邮资产管理经营管理有限公司没有对西安市 长安区盛德昌通讯设备经销处(邮电大学中国电信专营店)电器线路进行 日常检测和维护保养,对该起火灾具有监管责任	《中华人民共和国消防法》第六十四条 第二项之规定	给予惠庆春罚款人民币伍佰元整的行政处罚。

5	长消行罚决字 (2023)第 0092号	二〇二三年 九月二十一 日	赵勇	\	房东赵仓和村民赵勇于在清理、破坏火灾现场。大队火灾调查人员立刻阻止并告知房东赵仓和村民赵勇故意破坏、伪造火灾现场违反了《中华人民共和国消防法》第五十一条第二款之规定	《中华人民共和国消防法》第六十四条第五项之规定	定给予赵勇罚款人民币叁佰元整的行政处罚
6	长消行罚决字 (2023)第 0093号	二〇二三年 九月二十一 日	赵仓	\	房东赵仓和村民赵勇于在清理、破坏火灾现场。大队火灾调查人员立刻阻止并告知房东赵仓和村民赵勇故意破坏、伪造火灾现场违反了《中华人民共和国消防法》第五十一条第二款之规定	《中华人民共和国消防法》第六十四条第五项之规定	给予赵仓罚款人民币叁佰元整的行政处罚。
7	长消行罚决字 (2023)第 0094号	二〇二三年 九月二十二 日	西安市长安区美 伦天成幼儿园	长安区郭杜教育 科技产业开发区 居安路	监督复查中发现你单位应设置但未设置自动灭火系统的隐患逾期未整改完成	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项之规定	给予西安市长安区美伦天成幼儿园罚款人民币伍仟元整的行政处罚
8	长消行罚决字 (2023)第 0095号	二〇二三年 九月二十五 日	西安邮电大学长 安校区	西安市长安区 西长安街618号	该单位大学生服务中心一层西侧疏散楼梯间设置卷帘门，影响人员疏散逃生	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定	给予西安邮电大学长安校区罚款人民币伍仟元整的行政处罚

9	长消行罚决字(2023)第0096号	二〇二三年九月二十五日	西安新昊诚臻品酒店有限责任公司	西市长安区韦曲街办侯家湾村一组 66 号 5 楼	单位未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业，违反了《中华人民共和国消防法》第十条第四款之规定	《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定	给予西安新昊诚臻品酒店有限责任公司责令停止使用、营业并处罚款人民币叁万元整的行政处罚
10	长消行罚决字(2023)第0097号	二〇二三年九月二十六日	陕西香山红叶家具有限公司	陕西省西安市长安区何子路西京大学南侧	该单位厂房和仓库未设置室内消火栓系统，西侧居住场所第三层采用泡沫彩钢夹芯板搭建	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	给予陕西香山红叶家具有限公司罚款人民币伍万元整的行政处罚
11	长消行罚决字(2023)第0098号	二〇二三年九月二十七日	西市长安区雯四姐牦牛火锅店	西市长安区韦曲中央广场长兴北路一侧三层	该单位电器线路的敷设不符合规定（具体表现：库房北侧两处电器线路敷设不符合规定，未穿防火阻燃管）	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安市长安区雯四姐牦牛火锅店库房北侧电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚
12	长消行罚决字(2023)第0099号	二〇二三年九月二十六日	西安大汉上林苑实业有限责任公司（西安秦岭野生动物园）	西市长安区省道 107	该单位动物亲子餐厅存在消防安全标志未保持完好有效，堵塞、封闭安全出口（具体表现：东侧档口安全出口标志、餐厅正门处安全出口标志未保持完好有效，大厅南侧出口上锁、东侧档口安全出口被冰柜和垃圾桶堵塞	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定	给予西安大汉上林苑实业有限责任公司（西安秦岭野生动物园）罚款人民币伍仟元整；给予西安大汉上林苑实业有限责任公司（西安秦岭野生动物园）罚款人民币伍仟元整；

							合并执行：处罚款人民币壹万元整的行政处罚
13	长消行罚决字(2023)第0100号	二〇二三年九月二十八日	陕西嘉曦物业管理有限公司（翠堤湾小区）	长安区郭杜街办高阳路66号	该小区6号楼1层、2层电缆井电器线路敷设不符合《民用建筑电器设计标准》GB51348-2019第8.11.3条和第8.11.9条之规定，电缆井内穿越楼板的金属槽盒未封堵，弱电线路未敷设于金属槽盒之内。	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予陕西嘉曦物业管理有限公司（翠堤湾小区）责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。
14	长消行罚决字(2023)第0101号	二〇二三年九月二十八日	陕西乐都商贸有限公司	陕西省西安市长安区韦曲街办韦曲西街长安新市一至二楼门面商铺	该单位电器线路的敷设不符合规定(具体表现：营业区面包售卖区下方和库房顶部电器线路敷设不符合规定，未穿防火阻燃管)	据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予陕西乐都商贸有限公司库房顶部电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。