

2023年长安区消防救援大队10月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字(2023)第0102号	二〇二三年十月十二日	上海科瑞物业管理发展有限公司 西安分公司	陕西省西安市高新区 锦业路11号天安人寿中心3层	该单位消防控制室值班人员未持证上岗，且实际操作技能水平不能满足岗位需求	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项之规定，现决定给予上海科瑞物业管理发展有限公司西安分公司罚款人民币贰仟肆佰元整；根据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项之规定，现决定给予上海科瑞物业管理发展有限公司西安分公司罚款人民币贰仟元整；合并执行：处罚款人民币肆仟肆佰元整的行政处罚

2	长消行罚决字 (2023)第 0103号	二〇二三年 十月十七日	西安市长安区足 知泰按摩店	陕西省西安市长安区长兴南路侯家湾综合市场A座3层	单位存在消防通道被堵塞（三层疏散通道北侧设置玻璃幕墙堵塞消防通道）的隐患	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定	给予西安市长安区足知泰按摩店罚款人民币伍仟元整的行政处罚
3	长消行罚决字 (2023)第 0104号	二〇二三年 十月十七日	西安市长安区同 城快捷酒店	西安市长安区韦曲街道侯家湾综合市场A座	你单位存在消防通道被堵塞（五层南侧安全出口通往屋面位置被作为库房使用造成疏散通道堵塞）的隐患	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定	给予西安市长安区同城快捷酒店罚款人民币伍仟元整的行政处罚
4	长消行罚决字 (2023)第 0105号	二〇二三年 十月十七	西安长安州际酒店管理有限公司	西安市长安区长兴南路侯家湾村东1号	该单位存在消防设施、器材未保持完好有效（室内消火栓系统管道内无水、自动喷水灭火系统管道内无水、火灾自动报警系统不能正常运行）	《陕西省消防条例》第六十条之规定	《陕西省消防条例》第六十条之规定，现决定给予西安长安州际酒店管理有限公司罚款人民币壹仟元整；根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定，现决定给予西安长安州际酒店管理有限公司罚款人民币壹万玖仟元整；合并执行：处罚款人民币贰万元整的行政处罚

5	长消行罚决字〔2023〕第0106号	二〇二三年十月二十四日	西安市长安区爱建桌游俱乐部	西安全市长安区韦曲街办侯家湾菜市场对面向北20米第三层商铺	该单位三层配电间内电器线路敷设不符合要求（电器线路未做穿管保护）的隐患未整改完成	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安市长安区爱建桌游俱乐部三层配电间责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚
6	长消行罚决字〔2023〕第0107号	二〇二三年十月二十五日	张文君	/	长安区韦曲街办皂河路239号2-4层门面房的西安安途酒店管理有限公司店长张文君擅自停用消防设施（停用防火门监控器、主备电源监控器）	《中华人民共和国消防法》第六十条第二款之规定	给予张文君罚款人民币壹佰伍拾元整的行政处罚
7	长消行罚决字〔2023〕第0108号	二〇二三年十月二十五日	西安安途酒店管理有限公司	陕西省西安全市长安区韦曲街办皂河路239号2-4层门面房	该单位擅自停用消防设施（停用防火门监控器、主备电源监控器）	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项之规定	给予西安安途酒店管理有限公司罚款人民币伍仟元整的行政处罚
8	长消行罚决字〔2023〕第0109号	二〇二三年十月二十七日	陕西江联检测咨询服务有限公司	陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座22楼2201号	对西安安途酒店管理有限公司的监督检查中，检查发现该单位未在其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息	《社会消防技术服务管理规定》第三十条之规定	给予陕西江联检测咨询服务有限公司罚款人民币壹仟伍佰元整的行政处罚

9	长消行罚决字 (2023)第 0110号	二〇二三年 十月二十七 日	西安市长安区华 明家具商城	西安市长安区南 长安街 530 号	该单位电器线路的设 计、敷设、维护保养、 检测不符合规定(该 场 所配电室电器线路私拉 乱接, 电器线路敷设不 符合规定)的隐患未整 改完成	《中华人共和 国消防法》第六十 六条之规定	给予西安市长 安区华明家具商 城一层配电间责 令停止使用并处 罚款人民币壹仟 元整的行政处 罚
10	长消行罚决字 (2023)第 0111号	二〇二三年 十月二十七 日	西安市长安区臻 品肥牛餐饮有限 公司	西安市长安区西 长安街 55 号	复查, 发现该单位存在 二层大厅灭火器未保持 完好有效, 二层西侧疏 散通道堆放杂物, 二层 大厅室内消火栓被遮 挡, 员工消防安全培训 记录不符合规定, 厨房 操作间 门口、消毒柜旁 边、冰柜旁边的电器线 路敷设不符合规定的隐 患已整改, 但是 厨房操 作间洗菜池上方电器线 路敷设不符合《民用建 筑电气设计标准》 (GB51348-2019) 8.1.6 “在有可燃物的 闷顶和封闭吊顶内明敷 的配电线路, 应采用金 属导管或金属槽盒布 线” 规定的隐患逾期未 改	《中华人共和 国消防法》第六十 六条之规定	给予西安市长 安区臻品肥牛餐 饮有限公司厨房 操作间洗菜池上 方电器线路责 令停止使用并处 罚款人民币壹仟 元整的行政处 罚。

11	长消行罚决字 (2023) 第 0112 号	二〇二三年 十月三十日	姜荣芳	/	复查时,发现你单位应 急照明灯未保持完好 有效的隐患已整改,但 使用国家明令淘汰的消 防产品(安全出口标志) 逾期未改	《中华人民共和 国消防法》第二十 四条第一款之规 定	给予姜荣芳罚款 人民币伍佰元整 的行政处罚
12	长消行罚决字 (2023) 第 0113 号	二〇二三年 十月三十日	西安居尊家居科 技有限公司	西市长安区杜 曲街办杜西村甲 字一号	复查时,发现你单位应 急照明灯未保持完好有 效的隐患已整改,但使 用国家明令淘汰的消 防产品(安全出口标志) 逾期未改	《中华人民共和 国消防法》第六十 五条第二款之规 定	给予西 安居尊 家居科技有限公 司罚款人民币伍 仟元整的行政处 罚
13	长消行罚决字 (2023) 第 0114 号	二〇二三年 十月三十一 日	西安丽源物业管 理有限公司(府 东小 区)	西市长安区韦 曲街道府东二路 40号	单位1号楼、2号楼2 具灭火器已到报废年限 未报废, 1号楼2层疏 散通道堆放杂物,1号楼 2号楼安全出口处停放 多辆电动自行车,员 工 消防安全培训和消防演 练不符合规定,1号楼一 层室内消火栓内摆放杂 物,私 家车停车占用消 防车通道	《中华人民共和 国消防法》第六十 一条第一款第五项 之规定	给予西安丽源物 业管理有限公 (府东小区)罚 款人民币伍仟元 整的行政处罚