

2023 年长安区消防救援大队 11 月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字（2023）第 0115 号	二〇二三年十一月二十一日	西安荷悦半岛休闲娱乐有限公司	西安市长安区韦曲街办西长安街西崔家庄社区 6 号楼 2 层商铺	火灾报警系统未联动、属于停 用状态；室内消火栓停用、无水、无标识；自动喷淋灭火系统无水、停用	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定与《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定	给予西安荷悦半岛休闲娱乐有限公司罚款人民币壹万玖仟元整；给予西安荷悦半岛休闲娱乐有限公司罚款人民币伍仟元整；合并执行：处罚款人民币贰万肆仟元整的 行政处罚。

2	长消行罚决字 (2023)第 0116号	二〇二三年 十一月二十 一日	陕西海恒智能消 防科技有限公司	陕西省西安市经 济技术开发区凤 城七路明丰国际 605室	该酒店消防设施维保 公司陕西海恒智能消防 科技有限公司2023年4 月至2023年9月出具的 书面结论文件(《建筑 消防设施维护保养报告 书》)未经技术负责人、 项目负责人盖章,	《社会消防技术 服务管理规定》第 二十八条第二项 之规定	给予陕西海恒智 能消防科技有限 公司罚款人民币 叁仟壹佰元整的 行政处罚
3	长消行罚决字 (2023)第 0117号	二〇二三年 十一月二十 一日	西安惠祥酒店	西安市长安区南 长安街281号	单位存在消防控制室一 人在位,且未持证上岗 的隐患,违反了《陕西 省消防条例》第三十三 条第二款之规定	《陕西省消防条 例》第六十条之规 定	给予西安惠祥酒 店罚款人民币 壹仟元整的行政 处罚

4	长消行罚决字 (2023)第 0118号	二〇二三年 十一月二十 一日	西安市长安区树 叁鲜生鲜店	西安市长安区北 长安街 224 号丽 景大厦 东门北 侧一层第五间商 铺	单位消防设施未保持完好有效(消防喷淋系统无水、停用,手动报警系统停用,室内消火栓无水、无压、遮挡消火栓)	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定之规定	给予西安市长安区树叁鲜生鲜店罚款人民币壹万玖仟元整的行政处罚
5	长消行罚决字 (2023)第 0119号	二〇二三年 十一月二十 三日	方树雄	\	单位施工现场有工人使用电焊进行焊接工作,施工现场负责人方树雄未落实消防安全责任,未采取相应的消防安全措施	《中华人民共和国消防法》第六十三条第二项之规定	给予方树雄罚款人民币伍佰元整的行政处罚

6	长消行罚决字 (2023)第 0120号	二〇二三年 十一月二十 三日	汪洋康	\	西安财经大学长安校区的陕西西安大学城公司（西安财经大学申通快递存放点）火灾作出火灾事故原因认定，起火原因为快递存放点门口南侧木桌处放置的蓄电池故障，引燃周围可燃物从而引发火灾，系过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项之规定	给予汪洋康罚款人民币伍佰元整的行政处罚
7	长消行罚决字 (2023)第 0121号	二〇二三年 十一月二十 四日	西安悦晟酒店管理 有限公司	西安市长安区韦曲街办长兴路北段2号 寓晟长兴佳苑商业裙楼501室	西安悦晟酒店管理有限公司未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业	《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定	给予西安悦晟酒店管理有限公司责令停产停业并处罚款人民币叁万元整的行政处罚
8	长消行罚决字 (2023)第 0122号	二〇二三年 十一月二十 七日	西安市长安区福顺祥大盘鸡店	西安市长安区西长安街989号国色天香2期21号楼501商铺	单位仅设置一部疏散楼梯，疏散通道数量不足，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	给予西安市长安区福顺祥大盘鸡店罚款人民币壹万元整的行政处罚
9	长消行罚决字 (2023)第 0123号	二〇二三年 十一月二十 四日	西安市长安区孟欣搏击健身馆	陕西省西安市长安区大学路兰桥国际城2号楼会所负一层	单位部分应急照明灯故障，西侧走道手动报警器故障，无员工培训演练记录，未确定消防安全负责人，无控制室值班记录的隐患已整改，	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安市长安区孟欣搏击健身馆西门内健身区电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟

					但西门内健身区仍有一处电器线路私拉乱接，电线水平敷设至地面的距离为 2.0m，不符合《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）8.2.2 电线水平敷设至地面的距离不应小于 2.5m 要求的隐患 逾期未整改		元整的行政处罚
10	长消行罚决字（2023）第 0124 号	二〇二三年十一月二十八日	西安市长安区树叁鲜生鲜店	西安市长安区北长安街 224 号丽景大厦 东门北侧一层第五间商铺	该单位电器线路敷设不符合规定（熟食操作间私拉乱接线路，未做穿管保护）的隐患未整改完成	《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安市长安区树叁鲜生鲜店责令停止使用并处罚款人民币贰仟贰佰元整的行政处罚
11	长消行罚决字（2023）第 0125 号	二〇二三年十一月二十八日	刘 辉	\	长安区中国石化子午大道加油站向南 400 米处停车场火灾作出火灾事故原因认定，起火原因为停车场负责人刘辉乱扔烟头引发火灾，系过失引起火灾。该停车场负责人刘辉缺乏安全意识，乱扔烟头导致停车场堆放的汽车空气滤芯被引燃，对该起火灾具有直接责任	《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项之规定	给予刘辉罚款人民币伍佰元整的行政处罚

12	长消行罚决字 (2023)第 0126号	二〇二三年 十一月三十 日	西安圣越公寓酒 店有限公司	西安市长安区西 长安街 579 号长 安商贸中心三期 幢 5-12 层	该单位 11 层电 器线路 敷设不符合《民用建筑 电器设计标准》 GB51348-2019 第 8.11.3 条和第 8.11.9 条之规定，电缆井内穿 越楼板的金属槽盒未封 堵，弱电线路未敷设于 金 属槽盒之内的隐患 逾期未改	《中华人民共和 国消防法》第六 十六条之规定	给予西安圣越 公寓酒店有限公 司 11 层电缆井电 器线路责令停止 使用并处罚款人 民币壹仟元整 的行政处罚
----	----------------------------	---------------------	------------------	--	---	------------------------------	--