

2024 年长安区消防救援大队 2 月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字〔2024〕第 0008 号	二〇二四年 二月九日	陕西帝缘星岸酒店 服务有限公司	西安市长安区西区 商贸街 B2 号楼	单位消防控制室无人值班	根据《陕西省消防条例》第六十条之规定	给予陕西帝缘星岸酒店 服务有限公司罚款人民币肆仟零壹元整的行政处罚

2	长消行罚决字 〔2024〕第 0009 号	二〇二四年 二月十八日	西安市长安区益阳 味道湘菜馆	长安区西长安街 989号国色天香二 期 21 号楼10102 户商铺	单位一层前台配电箱电器 线路敷设不 符合消防技 术标准和管理规定的隐患 未完成整改	根据《中华人民共和 国消防法》第六十六 条之规定	给予西安市长 安 区益阳味道湘菜馆 责令停止使用并处 罚款人民币贰仟伍 佰元整的行政处罚
3	长消行罚决字 〔2024〕第 0010 号	二〇二四年 二月十八日	上海科瑞物业管理 发展有限公司西安 分公司（绿地城 DK1 ）	西安市 高新锦业 路 1 号餐界商业街 10303 号	单位消防控制室无人持证 值 班	根据《陕西省消防条 例》第六十条之规定	给予上海科瑞物业 管理 发展有限公 司西安分公司（绿 地城 DK1 ）罚款人 民币贰仟元整的行 政处罚

4	长消行罚决字 [2024]第 0011 号	二〇二四年 二月二十九 日	西安市 长安区豪 都商务酒店	西安市长安区郭杜 街办郭杜西街 69 号供销社五号 楼	大厅吊 顶内电器线路敷 设不符合《民用建筑电气 设计标准》 (GB51348-2019) 8.1.6 “在 有可燃物的闷顶和 封闭吊顶内明敷的配电线 路，应采用金属导管或金 属槽盒布 线”规定的隐患 逾期未改	根据《中华人民共和 国消防法》第六十六 条之规定	定给予西安市长 安区豪都商务酒店 大厅吊顶内电器线 路责令停止使用并 处罚款人民币壹仟 元整 的行政处罚
---	-------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	---

5	长消行罚决字 〔2024〕第 0012 号	二〇二四年 二月二十九 日	西安子午谷仓餐饮 管理有限公司	西安市长安区黄良 街道掘垛村西北角	包间可燃性木板上敷 设 电器线路，不符合《建筑 防火通用规范》 (GB55037-2022) 10.2.3 规定的隐患 逾期未改	根据《中华人民共和 国消防法》第六十六 条之规定	给予西安子午 谷 仓餐饮管理有限公司 在包间可燃性木 板上敷设的电器线 路责令停止使用并 处 罚款人民币壹 仟元整的行政处罚
---	-----------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	--	--------------------------------	--