

2024年长安区消防救援大队4月行政处罚单位公示

序号	行政处罚决定书文号	处罚日期	名称	地址	违法事实	处罚依据	处罚内容
1	长消行罚决字〔2024〕第0024号	二〇二四年四月十七日	西安市长安区境漫足咖足浴店	长安区郭杜街办西 长安街989号国色 天香1期1栋201室	单位热水房内电气线路敷设未穿管 室内明敷的电气线路，在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体内敷设的电气线路，应具有相应的防火性能 或防火保护措施。	根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安市长安区境漫足咖足浴店热水房内的电气线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚

2	长消行罚决字〔2024〕第 0025 号	二〇二四年四月二十五日	陕西紫宸弘瑞洗浴服务有限公司(村口一蹲洗浴)	陕西省西安市长安区韦曲街办西部大道华美十字西南角紫宸公寓 2-3 单元 2-3 层商铺	单位休息区吧台左侧一处电器线路私拉乱接且敷设未穿管	根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予陕西紫宸弘瑞洗浴服务有限公司(村口一蹲洗浴)休息区吧台左侧敷设的电器线路责令停止使用并处罚款人民币贰仟元整的行政处罚
3	长消行罚决字〔2024〕第 0026 号	二〇二四年四月二十六日	西安市长安区简慕优居酒店	西安全市长安区郭杜街办郭杜北街 3 号商业楼	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口(具体表现:4 层北侧疏散通道被杂物严重堵塞,不具备疏散逃生条件)	根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定	给予西安全市长安区简慕优居酒店罚款人民币伍仟元整的行政处罚。

4	长消行罚决字〔2024〕第 0027 号	二〇二四年四月二十八日	成都合能物业管理有限公司西安分公司(合能公馆小区)	西安市长安区子午大道10108号附近	单位消防设施、器材未保持完好有效（负一层车库两处疏散指示标志损坏 负一层中部壁式消火栓缺失 水带水枪 常闭式防火门常开，负一层防火卷帘故障未归底 主机和防火门监控系统故障过多）	根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项之规定	给予成都合能物业管理有限公司西安分公司（合能公馆小区）罚款人民币壹万伍仟元整的行政处罚
5	长消行罚决字〔2024〕第 0028 号	二〇二四年四月三十日	陕西原树物业管理有限公司（青城小区）	西安市长安区广场北路 26 号	单位安排不具备相应条件的人员在消防控制室值班	根据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项之规定	给予陕西原树物业管理有限公司（青城小区）罚款人民币叁仟柒佰元整的行政处罚。

6	长消行罚决字〔2024〕第 0029 号	二〇二四年四月三十日	西安华义物业管理咨询有限责任公司（京科花园小区）	西安市长安区韦曲北街府东一路	单位未按照规定落实消防控制室值班制度（具体表现：消防控制室无人员值班）	根据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项之规定	给予西安华义物业管理咨询有限责任公司（京科花园小区）罚款人民币叁仟柒佰元整的行政处罚
7	长消行罚决字〔2024〕第 0030 号	二〇二四年四月二十九日	西安云梦泽酒店管理有限公司	陕西省西安市长安区靖宁路十字西北角嘉天弥香郡 2 号楼 1.2 单元商铺	单位电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定（具体表现：二层电缆井内电器线路敷设不符合《民用建筑电器设计标准》GB51348-2019 第 8.11.3 条之规定，电缆井内东、西两侧穿越楼板的金属槽盒未封堵）	根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	给予西安云梦泽酒店管理有限公司二层电缆井内西侧穿越楼板的金属槽盒内电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚

8	长消行罚决字 〔2024〕第 0031 号	二〇二四年 四月三十日	杜永村一区（西安 金阳物业服务有限 公司）	西安市长安区常祥 街 888 号	单位电器线路的设计、敷 设、维 护保养、检测不符 合规定（具体表现：14 号 楼 1 层、6 层电缆井内电 器线路敷设 不符合《民用 建筑电器设计标准》 GB51348-2019 第 8.11.3 条和第 8.11.9 条之规 定， 电缆井内穿越楼板的金属 槽盒未封堵，弱电线路未 敷设于金属槽盒之内）	根据《中华人 民共 国消防法》第六十六 条之规定	给予杜永村一 区 (西安金阳物业服 务有限公司)14 号 楼 1 层电缆井内电 器线路责令停止使 用并 处罚款人民 币壹仟元整的行政 处罚
---	-----------------------------	----------------	-----------------------------	---------------------	---	--------------------------------	--

9	长消行罚决字〔2024〕第 0032 号	二〇二四年四月三十日	西安紫昕物业管理有限公司长安区分公司(明威橡树湾)	西安市长安区韦曲街道张家村 1 号商业楼 006 号	单位电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定(具体表现: 5 号楼一层、八层电缆井内电器线路敷设不符合《民用建筑电器设计标准》GB51348-2019 第 8.11.3 条和第 8.11.9 条之规定, 电缆井内穿越楼板的金属槽盒未封堵, 弱电线路未敷设于金属槽盒之内)	根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定	定给予西安紫昕物业管理有限公司长安区分公司(明威橡树湾) 5 号楼一层电缆井内电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚
---	----------------------	------------	---------------------------	----------------------------	--	------------------------	---